









# 신안군 경관위원회 의결서

## (2024년도 제1회)

일 시	2024년 01월 25일 (목) 14:00					
장 소	영상회의실 (신안군청 3층)					
심의위원	신안군 경관위원회 위원 <u>8</u> 인 참석					
안 건 (15)	제1호 압해 분뇨처리시설 확충사업 제2호 신안군 농업인 정보화 교육관 건립공사 제3호 ~ 제7호 성소솔라3호 태양광발전소 등 5건 제8호 ~ 제15호 신안그린 16호 태양광발전소 등 8건					
2024년도 제1회 신안군 경관위원회에 상정된 심의 안건에 대하여 불임 의결서와 같이 의결한다.						
2024년 01월 25일 신안군 경관위원회						
위원장	신안군 부군수 김 재 광					
위 원	소 속	성 명	서 명			
	신안군 부군수	김재광				
	섬발전진흥과장	최진각				
	산재생에너지과장	장희웅				
	고구려대학교	윤영석				
	경성대학교	양월수				
	(주)제일컨설팅	윤주선				
	호남대학교	오병태				
	초당대학교	나은영				
간 사	경관조명팀장	홍 기 영		서 기	송 주 영	

# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 01
- 안 건 명 : 압해 분뇨처리시설 확충사업
- 입안부서 : 신안군수(상하수도사업소)

주

문

○ 「압해 분뇨처리시설 확충사업」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.

1. 주변 건축물과 외관 통일성 확보 요함
2. 입면도의 4방향 표현 및 각 재료 구체적 설명 제시 검토
3. 경관분석 시 주변 건축물과의 색채를 고려하여 먼셀 색상에서 색채 도입 검토
4. 조경식재 검토(이 건축물은 혐오시설에 해당되어 공간 분석을 통해 식재 계획 검토 요함)
5. 조경에 대한 경관계획의 구체적 보완 필요
6. 차폐에 대한 고민 필요

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 02
- 안 건 명 : 신안군 농업인 정보화 교육관 건립공사
- 입안부서 : 신안군수(농촌진흥과)

주

문

○ 「신안군 농업인 정보화 교육관 건립공사」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.

1. 필로티 높이를 축소하여 1개층 조성 요함
2. 건축물의 형태가 너무 정형화되어 기존 건축물과의 조화를 이룰 수 있도록 검토 요함
3. 벽면 재료를 드라이비트가 아닌 다른 재료 검토(화재 취약성 및 탈색 진행 빠름)
4. 필로티 부분의 차량 통행로를 아래쪽 부분으로 가능한지 여부 검토
5. 구조물의 형태가 인근 건축물과 비슷하게 하실 것

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 03
- 안 건 명 : 성소솔라3호 태양광발전소
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주	문
○ 「성소솔라3호 태양광발전소」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.	
1. 가시나무 식재는 교목성 수종으로 최대 20m까지 자라고, 수관폭상 3열 식재는 문제가 되므로, 염해에 강한 갯벌 수종으로 대체 또는 신안군 도시계획 조례에 의거 예치금 납부 검토 및 사면부도 갈대 대신 다른 향토수종(비단풀씨 또는 잔디)으로 대체 검토	
2. 인버터실 색채 검토	
3. 태양광 패널 청소시 사용하는 세제를 친환경세제로 사용할 것(사후확인)	
4. 가시나무 식재 보다는 애기동백으로 수종 변경 요함	
5. 유지관리에 대한 대책 보완 필요	
6. 차폐식재 고사에 대한 대책 마련 필요	
7. 웬스 색채 고려	

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 04
- 안 건 명 : 소악솔라3호 태양광발전소 외 1건
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주	문
<p>○ 「소악솔라3호 태양광발전소 외 1건」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 구실잣밤나무 식재 대신 염해에 강한 갯벌 수종으로 대체 또는 신안군 도시계획 조례에 의거 예치금 납부 검토 및 사면부도 갈대 대신 다른 향토수종(비단풀씨 또는 잔디)으로 대체 검토</li><li>2. 인버터실 색채 검토</li><li>3. 태양광 패널 청소시 사용하는 세제를 친환경세제로 사용할 것(사후확인)</li><li>4. 가시나무 식재 보다는 애기동백으로 수종 변경 요함</li><li>5. 유지관리에 대한 대책 보완 필요</li><li>6. 차폐식재 고사에 대한 대책 마련 필요</li><li>7. 성토 시 인근토사(염해토양) 사용치 말고 외부에서 반입으로 조정</li><li>8. 웬스 색채 고려</li></ol>	

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안전번호 : 2024 - 01 - 05
- 안 건 명 : 고이6호 태양광발전소 외 3건
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주

문

○ 「고이6호 태양광발전소 외 3건」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.

1. 구실잣밤나무 식재 대신 염해에 강한 갯별 수종으로 대체 또는 신안군 도시계획 조례에 의거 예치금 납부 검토 및 사면부도 갈대 대신 다른 향토수종(비단풀씨 또는 잔디)으로 대체 검토
2. 인버터실 색채 검토
3. 화재대비 계획 검토(인버터실 바닥, 소화기 비치, 비상차량로 및 회차로)
4. 태양광 패널 청소시 사용하는 세제를 친환경세제로 사용할 것(사후확인)
5. 가시나무 식재 보다는 애기동백으로 수종 변경 요함
6. 유지관리에 대한 대책 보완 필요
7. 차폐식재 고사에 대한 대책 마련 필요
8. 성토 시 인근토사(염해토양) 사용치 말고 외부에서 반입으로 조정
9. 웬스 색채 고려

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 06
- 안 건 명 : 상정솔라3호 태양광발전소 외 2건
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주

문

○ 「상정솔라3호 태양광발전소 외 2건」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.

1. 구실잣밤나무 식재 대신 염해에 강한 갯벌 수종으로 대체 또는 신안군 도시계획 조례에 의거 예치금 납부 검토 및 사면부도 갈대 대신 다른 향토수종(비단풀씨 또는 잔디)으로 대체 검토
2. 인버터실 색채 검토
3. 화재대비 계획 검토(인버터실 바닥, 소화기 비치, 비상차량로 및 회차로)
4. 태양광 패널 청소시 사용하는 세제를 친환경세제로 사용할 것(사후확인)
5. 가시나무 식재 보다는 애기동백으로 수종 변경 요함
6. 유지관리에 대한 대책 보완 필요
7. 차폐식재 고사에 대한 대책 마련 필요
8. 성토 시 인근토사(염해토양) 사용치 말고 외부에서 반입으로 조정
9. 휀스 색채 고려
10. 국도 2호선에서의 차폐 경관계획 수립 요함

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 07
- 안 건 명 : 오복2호 태양광발전소
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주

문

○ 「오복2호 태양광발전소」 심의는 다음과 같이  
“조건부 의결” 한다.

1. 가시나무 식재 대신 염해에 강한 갯벌 수종으로 대체 또는 신안군 도시 계획 조례에 의거 예치금 납부 검토 및 사면부도 갈대 대신 다른 향토 수종(비단풀씨 또는 잔디)으로 대체 검토
2. 인버터실 색채 검토
3. 화재대비 계획 검토(인버터실 바닥, 소화기 비치, 비상차량로 및 회차로)
4. 태양광 패널 청소시 사용하는 세제를 친환경세제로 사용할 것(사후확인)
5. 가시나무 식재 보다는 애기동백으로 수종 변경 요함
6. 유지관리에 대한 대책 보완 필요
7. 차폐식재 고사에 대한 대책 마련 필요
8. 성토 시 인근토사(염해토양) 사용치 말고 외부에서 반입으로 조정
9. 휨스 색채 고려

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장



# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 08
- 안 건 명 : 신안그린16호 태양광발전소
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주	문
<p>○ 「신안그린16호 태양광발전소」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 인버터실 색채 계획 검토</li><li>2. 화재대비 계획 (인버터실 바닥 콘크리트 포장, 소화기 재배치 등)</li><li>3. 비상차량 동선 확보 및 회차로 확보 검토</li><li>4. 친환경 세제 사용과 사후 관리실적 통보 받아 관리 할것</li><li>5. 성토 시 인근토사(염해토양) 사용치 말고 외부에서 반입으로 조정(구체적 방안 제시)</li><li>6. 메쉬휀스 색채 계획 변경</li><li>7. 유지관리 구체적 대책마련 보완점(오염처리, 화학약품처리 등)</li><li>8. 차폐식재 생존가능성 유지를 위한 둔덕(마운딩)에 대한 구체적 내용 제시 필요</li></ol>	

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 09
- 안 건 명 : 신안그린18호 태양광발전소
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주

문

○ 「신안그린18호 태양광발전소」 심의는 다음과 같이  
“조건부 의결” 한다.

1. 인버터실 색채 계획 검토
2. 화재대비 계획 (인버터실 바닥 콘크리트 포장, 소화기 재배치 등)
3. 비상차량 동선 확보 및 회차로 확보 검토
4. 친환경 세제 사용과 사후 관리실적 통보 받아 관리 할것
5. 성토 시 인근토사(염해토양) 사용치 말고 외부에서 반입으로 조정(구체적 방안 제시)
6. 메쉬웬스 색채 계획 변경
7. 유지관리 구체적 대책마련 보완점(오염처리, 화학약품처리 등)
8. 차폐식재 생존가능성 유지를 위한 둔덕(마운딩)에 대한 구체적 내용 제시 필요

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 10
- 안 건 명 : 신안그린솔라4호 태양광발전소
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주	문
<p>○ 「신안그린솔라4호 태양광발전소」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 인버터실 색채 계획 검토</li><li>2. 화재대비 계획 (인버터실 바닥 콘크리트 포장, 소화기 재배치 등)</li><li>3. 비상차량 동선 확보 및 회차로 확보 검토</li><li>4. 친환경 세제 사용과 사후 관리실적 통보 받아 관리 할것</li><li>5. 성토 시 인근토사(염해토양) 사용치 말고 외부에서 반입으로 조정(구체적 방안 제시)</li><li>6. 메쉬웬스 색채 계획 변경</li><li>7. 유지관리 구체적 대책마련 보완점(오염처리, 화학약품처리 등)</li><li>8. 차폐식재 생존가능성 유지를 위한 둔덕(마운딩)에 대한 구체적 내용 제시 필요</li></ol>	

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 11
- 안 건 명 : 신안그린19호 태양광발전소
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주	문
<p>○ 「신안그린19호 태양광발전소」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 인버터실 색채 계획 검토</li><li>2. 화재대비 계획 (인버터실 바닥 콘크리트 포장, 소화기 재배치 등)</li><li>3. 비상차량 동선 확보 및 회차로 확보 검토</li><li>4. 친환경 세제 사용과 사후 관리실적 통보 받아 관리 할것</li><li>5. 성토 시 인근토사(염해토양) 사용치 말고 외부에서 반입으로 조정(구체적 방안 제시)</li><li>6. 메쉬웬스 색채 계획 변경</li><li>7. 유지관리 구체적 대책마련 보완점(오염처리, 화학약품처리 등)</li><li>8. 차폐식재 생존가능성 유지를 위한 둔덕(마운딩)에 대한 구체적 내용 제시 필요</li></ol>	

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 12
- 안 건 명 : 신안그린20호, 21호 태양광발전소
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주

문

○ 「신안그린20호, 21호 태양광발전소」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.

1. 인버터실 색채 계획 검토
2. 화재대비 계획 (인버터실 바닥 콘크리트 포장, 소화기 재배치 등)
3. 비상차량 동선 확보 및 회차로 확보 검토
4. 친환경 세제 사용과 사후 관리실적 통보 받아 관리 할것
5. 성토 시 인근토사(염해토양) 사용치 말고 외부에서 반입으로 조정(구체적 방안 제시)
6. 메쉬웬스 색채 계획 변경
7. 유지관리 구체적 대책마련 보완점(오염처리, 화학약품처리 등)
8. 차폐식재 생존가능성 유지를 위한 둔덕(마운딩)에 대한 구체적 내용 제시 필요

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안전번호 : 2024 - 01 - 13
- 안 건 명 : 신안그린25호, 26호 태양광발전소
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주	문
<p>○ 「신안그린25호, 26호 태양광발전소」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.</p> <p>1. 인버터실 색채 계획 검토</p> <p>2. 화재대비 계획 (인버터실 바닥 콘크리트 포장, 소화기 재배치 등)</p> <p>3. 비상차량 동선 확보 및 회차로 확보 검토</p> <p>4. 친환경 세제 사용과 사후 관리실적 통보 받아 관리 할것</p> <p>5. 성토 시 인근토사(염해토양) 사용치 말고 외부에서 반입으로 조정(구체적 방안 제시)</p> <p>6. 메쉬웬스 색채 계획 변경</p> <p>7. 유지관리 구체적 대책마련 보완점(오염처리, 화학약품처리 등)</p> <p>8. 차폐식재 생존가능성 유지를 위한 둔덕(마운딩)에 대한 구체적 내용 제시 필요</p>	

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 14
- 안 건 명 : 신안그린50호 태양광발전소
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주

문

○ 「신안그린50호 태양광발전소」 심의는 다음과 같이  
“조건부 의결” 한다.

1. 인버터실 색채 계획 검토
2. 화재대비 계획 (인버터실 바닥 콘크리트 포장, 소화기 재배치 등)
3. 비상차량 동선 확보 및 회차로 확보 검토
4. 친환경 세제 사용과 사후 관리실적 통보 받아 관리 할것
5. 성토 시 인근토사(염해토양) 사용치 말고 외부에서 반입으로 조정(구체적 방안 제시)
6. 메쉬웬스 색채 계획 변경
7. 유지관리 구체적 대책마련 보완점(오염처리, 화학약품처리 등)
8. 차폐식재 생존가능성 유지를 위한 둔덕(마운딩)에 대한 구체적 내용 제시 필요

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장

# 의 결 서

- 안건번호 : 2024 - 01 - 15
- 안 건 명 : 신안그린51호, 52호 태양광발전소
- 입안부서 : 신안군수(신재생에너지과)

주	문
<p>○ 「신안그린51호, 52호 태양광발전소」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.</p> <p>1. 인버터실 색채 계획 검토</p> <p>2. 화재대비 계획 (인버터실 바닥 콘크리트 포장, 소화기 재배치 등)</p> <p>3. 비상차량 동선 확보 및 회차로 확보 검토</p> <p>4. 친환경 세제 사용과 사후 관리실적 통보 받아 관리 할것</p> <p>5. 성토 시 인근토사(염해토양) 사용치 말고 외부에서 반입으로 조정(구체적 방안 제시)</p> <p>6. 메쉬웬스 색채 계획 변경</p> <p>7. 유지관리 구체적 대책마련 보완점(오염처리, 화학약품처리 등)</p> <p>8. 차폐식재 생존가능성 유지를 위한 둔덕(마운딩)에 대한 구체적 내용 제시 필요</p>	

2024. 01. 25

신안군 경관위원회 위원장