

# 의 결 서

- 안전번호 : 2024 - 02 - 01
- 안 건 명 : 특용작물 생산유통현대화사업(땅콩가공시설)
- 입안부서 : 신안군수(친환경농업과)

주	문
○ 「특용작물 생산유통현대화사업(땅콩가공시설)」 심의는 다음과 같이 “조건부 의결” 한다.	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 지붕 쪽의 오염물 등으로 인한 막힘 현상 등 유지 관리 점검을 위한 사다리 설치 검토</li><li>2. 공장 정면 · 배면부의 출입문에 20cm 높이 방수턱 설치 검토</li><li>3. 차량동선 분리를 위하여 물류차량동선과 일반차량동선에 각각 컬러 마킹라인 동선 처리 검토</li><li>4. 보행동선 확보를 위하여 일반주차장과 공장사이에 횡단보도 설치 검토</li><li>5. 사업부지로 진입하는(남 →북쪽방향) 방법이 현재는 좌회전을 할 수 없음 차선도색 및 교통허가를 통해 좌회전 진입가능토록 전면도로의 차선을 좌회전 가능하도록 조치 강구 필요함(향 후 주변 연계 관광지와 병행한 횡단보도 필요) : 기존 보행자들의 통행이 단절되지 않도록 주변 가로체계를 고려하여 배치하고, 필요시 공공 보행통로를 계획</li><li>6. 사업부지 내부(진입시)에서 물류차량 동선과 일반차량동선이 서로 교차될 수 있으므로 별도 차량동선이 구분될 수 있도록 차량방향 유도선 및 바닥 분리도색이 필요함</li><li>7. 외부공간계획에서 주진입구와 더불어 오른편에 주출구를 추가 개설하여, 진출입의 구분으로 물류차량이 상·하차를 마치고 가공시설을 돌아 출구로 빠져나가게 한다면, 물류차량의 동선이 자연스럽게 되어, 일반차량의 이용도 보다더 원활하며 효율적인 시설의 외부공간계획이 될것으로 판단됨.</li><li>8. 미반영된 외부 공간 계획을 반영하기 위해, 건축물의 진입부 주차장 우측 짜투리 공간에 이용자 및 방문자를 위한 조경 및 휴게시설을 설치할 것</li><li>9. 미반영된 옥외광고물 계획을 반영하기 위해, 건물 입면과 조화로운 옥외 사인 시안을 제시할 것 (신안군 공공디자인 매뉴얼을 참고하여 사인 설치 위치, 글자체, 글자 크기, 사인의 타입, 색상 등을 제시할 것)</li><li>10. 배면도 출입구에 도입된 안전바는 전체 디자인과 조화되도록 재디자인 필요</li><li>11. 배면도에 도입된 노란색 필로티의 색채는 N9로 변경 요청합니다. 판넬은 현재 건축물에도 다양한 색상이 있으므로 노란색을 지양하며, 색채를 배제하고 N9적용하는 것이 바람직합니다.</li><li>12. blue 계열로 도입된 지붕은 벽면에 도입된 gray계열로 일원화 시키는 것이 바람직합니다.</li><li>13. 출입구 및 건축물에 해당 시설에 대한 안내사인물 도입관련 내용 제시가 필요합니다. (사유 : 안내사인물의 규모, 서체, 야간 도입 방향 정도의 경관 영향성 검토 필요)</li></ol>	

2024. 04. 08

신안군 경관위원회 위원장